

RZUT III PIĘTRA SKALA 1:150


Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
27. 12. 2018
Wydział Budownictwa i Środowiska
Referat Inżynierii Architektoniczno-Budowlanej

wyrzutnia okrągła Ø630



Kłapa p.poż. z wyzwalaczem
topikowym - montaż od strony
poddasza nieużytkowego

Pionowe przejście z rozdzielni umieszczonej
w piwnicy przez nieużytkowany szyb windy
(okablowanie w urze ochronnej)



mgr inż. inżynierii środowiska Jacek Czerwiński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny [redacted]
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

przejście p.poż. przez ścianę
pomieszczenia p.poż.

przejście p.poż. przez ścianę
pomieszczenia p.poż.

Zasilająca skrzynka
elektryczna

UZGODNIONO POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ
HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH
1. bez zastrzeżeń*)
z zastrzeżeniami*)
Data: 20.11.2018
Lp.: 95/2018
Inż. HALINA JASZCZYC-KRAWCZYK
Rzeczoznawca do spraw
sanitarnohigienicznych GIS
Nr upr. 80-100-11; w zakresie
[redacted] BEZ OGRANICZEŃ.
) niepotrzebno skreślić

- przejście p.poż. przez strop
- kanały z blachy ocynkowanej nawiewne
- kanały z blachy ocynkowanej wywiewne

- centrala wentylacyjna wywiewno - nawiewna z rekuperacją ok. 3200 m3/h
- centrala wentylacyjna wywiewno - nawiewna z rekuperacją ok. 300 m3/h



czepnia okrągła Ø630

PRONASAN ul. Kopernika 2, 46-050 Tarnów Opolski tel.: 508 495 542	
MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA W ZAMKU MOSZNA w ramach zadania: "Rekonstrukcja i termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej - montaż instalacji wentylacji mechanicznej" ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina dz. nr. 306/2	
PROJEKT BUDOWLANY - RZUT II PIĘTRA	1:150
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. Ewelina Grot
PROJEKTANT inst. sanitarne	mgr inż. Paweł Sylwestrak
PROJEKTANT konstrukcja	mgr inż. Franciszek Czerwiński
nr rys.: A1	
27.XII.2018	