

Opole, dnia 11.08.2022 r.

Zamawiający:

Województwo Opolskie z siedzibą:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00294409/01 z dnia 2022-08-05
Postępowanie nr **DOA-ZP.272.25.2022**

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „**Dostawa materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych i materiałów sanitarnych do remontu pomieszczeń w budynku sanatorium na Ukrainie, przeznaczonego dla dzieci – uchodźców wewnętrznych**”.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień.

Ponadto działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający informuje, że przed upływem terminu składania ofert zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z udzieleniem przez Zamawiającego wyjaśnień treści SWZ wraz z załącznikami zaistniała konieczność zmiany SWZ oraz załącznika nr 2 do SWZ tj.: Opis Przedmiotu Zamówienia, część II: dostawa materiałów dla branży robót instalacyjnych elektrycznych w zakresie jak niżej:

Zestaw pytań Wykonawcy nr 1 z dnia 08.08.2022 r.

Pytanie nr 1

„Uprzejmie proszę o odp na pytania

Pozycja 1

Czy zamawiający dopuści oprawy LED o strumieniu świetlnym porównywalnym z żarówkami 2x60W w obudowie plastikowej o dużej odporności na uderzenia”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza opraw LED o strumieniu świetlnym porównywalnym z żarówkami 2x60W i podtrzymuje zapisy SWZ tj.: Załącznik nr 2 do SWZ – Tabela określająca szczegółowy spis materiałów będących przedmiotem dostawy – pozycja nr 1, tj. „plafon okrągły sufitowy 2x60W, gwint E27, średnica 29-40 cm; kolor szkła mleczny, kolor obudowy: biały lub chrom. ”

Pytanie nr 2

„Pozycja 2

Zamawiający nie opisał mocy ani też strumieni opraw, Jaką ma mieć moc oprawa lub jaki strumień świetlny, czy oprawa ma być w wersji podtynkowej czy natynkowej”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje zapisy dotyczące lamp/paneli sufitowych, określone w Załączniku nr 2 do SWZ – Tabela określająca szczegółowy spis materiałów będących przedmiotem dostawy – pozycja nr 2,:

- oświetlenie o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 3000 lm,
- oprawy w wersji umożliwiającej montaż w sufitach podwieszanych kasetonowych.

Pytanie nr 3

„Pozycja 13,14,15

Opis B16 B25 I B32 , wskazuje na wyłączniki nadmiarowo prądowe a nie krzywkowe. Czy zamawiającemu chodzi o bezpieczniki B16 B25 I B32?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnił w zamówieniu łączniki krzywkowe 16A, 25A, 32A , w związku z tym zapisy w pozycjach nr 13,14,15 w załączniku nr 2 do SWZ – Tabela określająca szczegółowy spis materiałów będących przedmiotem dostawy – otrzymują brzmienie:

13	łącznik krzywkowy 16A	63,00	szt.	
14	łącznik krzywkowy 25A	32,00	szt.	
15	łącznik krzywkowy 32A	12,00	szt.	

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z zapisami art. 284 ust 6 ustawy Pzp zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00294409/01 z dnia 2022-08-05 nie uległo zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z up. Zarządu Województwa Opolskiego

Marcin Pustosz
Dyrektor Departamentu
Organizacyjno-Administracyjnego

Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu